

Objekt:

Bauherr:

Brandschutzkonzept

Erdgeschoss M 1:200

Unterschriften:

Bauherr: _____

Projektverfasser: _____

Hochbauamt: _____

Brandschutz-Beratungsstelle:

Siebert Kranz
Planungs- und Architekturbüro AG
Schalunstrasse 25
9490 Vaduz
Tel. 00423 / 237 77 66
Fax. 00423 / 233 16 22
Datum: 19.7.2007 / Gez: F.ZIMMERMANN
Revidiert: 31.3.2008 / Gez: F.ZIMMERMANN

LEGENDE:

- R 60 / REI 60 TRAGKONSTRUKTION MIT FEUERWIDERSTAND VON 60MIN.
- EI 60 NICHT TRAGENDE WÄNDE MIT FEUERWIDERSTAND VON 60MIN.
- EI 30 TÜREN MIT FEUERWIDERSTAND VON 30MIN.
- EI 30-C TÜREN MIT FEUERWIDERSTAND VON 30MIN. SELBSTSCHLIESSEND
- FLUCHTWEG
- FREIHALTEZONE, FEUERWEHRZUGANG
- NOTAUSGANGSKENNZEICHNUNG
- FLUCHTWEGSIGNALISATION
- NOTBELEUCHTUNG
- FEUERLÖSCHER
- NASSLÖSCHPOSTEN
- SPRINKLER
- BRANDMELDEANLAGE, VOLLSCHUTZ
- BRANDMELDETABLEAU
- BRANDMELDEZENTRALE
- RAUCH- UND WÄRMEABZUGSANLAGE
- BEDIENELEMENT RAUCH- UND WÄRMEABZUGSANLAGE
- STEIGZONEN ABSCHOTTUNG
- RAUCHSCHÜRZE
- SPRÜHLANLAGE
- INFORMATIONSTAFEL, VERHALTEN IM BRANDFALL
- SCHLÜSSELROHR
- BLITZSCHUTZ
- GEMÄSS BRANDSCHUTZKONZEPT RATHAUS

DIE PLÄNE SIND BESTANDTEIL DES BRANDSCHUTZ-KONZEPTBESCHREIBS

